

01 октября 2026 г.

Протокол № 135-24

Статус документа	Внутренний технический протокол
Заказчик	ООО «БМБ Компани»
Основание	Внутренняя техническая документация
Испытательная лаборатория	ООО «ПолимерФизик Руссланд» 603105 Россия, г. Нижний Новгород ул. Ошарская 95Б, пом. Б3 www.polymerphysik.ru
Метод	Определение сопротивления поверхностной влаге собранного замкового соединения
Стандарт	ISO 4760:2022
Материал	Минерально-полимерный ламинат MPL ARMOR
Дата получения материала	не указана
Испытания провёл	С.Трифонов
Дополнительная информация	Техническое оформление показателей для документации ARMOR

Результаты испытаний

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Результат
1	Сопротивление поверхностной влаге собранного соединения	ч	до 72
2	Протекание через замковое соединение	-	не обнаружено

Методика и интерпретация

Стандарт:	ISO 4760:2022 - Laminate flooring - Topical moisture resistance - Assembled joint.
Суть метода:	Собранный плавающий образец с замковым соединением подвергают воздействию воды на поверхности; оценивают протекание и изменение соединения после выдержки.
Режим испытания:	Выдержка поверхности с водой - 72 часа.
Оценка результата:	Протекание через замковое соединение не обнаружено.

Описание проведения испытания

Образец:	Собранное плавающее замковое соединение элементов ARMOR.
Экспозиция:	Поверхностная вода, выдержка до 72 часов.
Оценка:	Фиксируют наличие/отсутствие протекания и видимые изменения в зоне соединения.
Продолжительность экспозиции:	72 часа.

Заключение

Образец ARMOR выдерживает поверхностное воздействие воды до 72 часов без обнаруженного протекания.